CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Direction Santé Environnement et politiques Une Seule Santé (DSEUSS)

Unité Dordogne

Destinataires

MONSIEUR LE PRESIDENT - SMAEP DU PERIGORD NOIR (pascal.prunis@gmail.com)

MONSIEUR LE MAIRE - MAIRIE DE FLORIMONT GAUMIER (mairieflorimontgaumier@orange.fr)

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre du programme de contrôle sanitaire des eaux d'alimentation humaine de :

Unité de Gestion : SMAEP DU PERIGORD NOIR (SOGEDO)

Prélèvement	**00139569**	**Commune**	**FLORIMONT-GAUMIER**
Unité de gestion	0069 SMAEP DU PERIGORD NOIR (SOGEDO)	**Prélevé le :**	**mercredi 28 octobre 2026 à 11h00**
Installation	UDI 000513 BOUZIC	**par :**	CHARLOTTE WATTEZ
Point de surveillance	0000001048 FLORIMONT GAUMIER BOURG	**Type visite :**	DD
Localisation exact	Robinet extérieur sanitaire public	**Type d'eau :**	Eau distribuée désinfectée

Mesures de terrain	Résultats	Limites	Références	Observations
Aspect (qualitatif)	0 SANS OBJET			
Température de l'eau	16,5 °C		25	
pH	7,4 unité pH		de 6,5 à 9	
Chlore libre	0,10 mg(Cl2)/L			
Chlore total	0,10 mg(Cl2)/L			

Analyse effectuée par : LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D'ANALYSE ET DE RECHERCHE COULOUNIEIX 2401

Type de l'analyse : SOCLE A LABO RESSOURCE SUPERFICIELLE - (AESU) Code SISE analyse : 00141534 Référence laboratoire : 261027044561011

Analyses laboratoire	Résultats	Limites	Références	Observations
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES				
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	39 UFC/mL			
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	34 UFC/mL			
Bactéries coliformes	0 UFC/(100mL)		0	
Bact. et spores sulfito-rédu.	0 UFC/(100mL)		0	
Entérocoques	0 UFC/(100mL)	0		
Escherichia coli /100ml - MF	0 UFC/(100mL)	0		
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES				
Coloration	<2,5 mg(Pt)/L		15	
Turbidité néphélométrique	<0,5 NFU		2	
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE				
Titre alcalimétrique	0 °f			
Titre alcalimétrique complet	28,8 °f			
Titre hydrotimétrique	31,6 °f			
MINERALISATION				
Chlorures	7,1 mg/L		250	
Conductivité à 25°C	591 µS/cm		de 200 à 1100	
Sulfates	25 mg/L		250	
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES				
Ammonium (en NH4)	<0,01 mg/L		0,1	
Nitrates/50 + Nitrites/3	0,1 mg/L	1		
Nitrates (en NO3)	4,9 mg/L	50		
Nitrites (en NO2)	<0,01 mg/L	0,5		
OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES				
Carbone organique total	<0,3 mg(C)/L		2	

CONCLUSION SANITAIRE (Prélèvement N° : 00139569)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Périgueux le 10 novembre 2026

L'Ingénieur d'Etudes Sanitaires



Jean-François VAUDOISOT